

**SWEDCERT****kiwa**

Partner for progress

TYPGODKÄNNANDE 0793 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: AVLOPPSVATTEN

BBR 6:64

Innehavare

Nicoll Sp. z o.o. UL. Energetyczna 6 PL 56-400 Olesnica
Tel +48 71 399 56 82 Fax +48 71 799 56 0 www.nicoll.pl

Produktnamn:

POLiPhon, dBlue & Cryoline
LJUDDÄMPANDE AVLOPPSVATTENSYSTEM

Avsedd användning

Ljuddämpande system för avledning av avlopps- och dagvatten inom byggnader där temperaturen kortvarigt kan uppgå till 95° C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Installationer för spillvatten	6:641
Installationer för dagvatten	6:642
Installationer för dräneringsvatten	6:643
Utformning	6:644
Bullerskydd, Allmänt	7:1

Anm.

Brandteknisk klass: Baustoffklasse DIN 4102 – B2 efter provning enligt DIN 4102 -1

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

- Beständighet
- Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
- Skydd mot buller

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-01-02
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-01-02
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-01-02
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-01-02

Kiwa Sverige AB
Campus Grönsvik 1
371 75 Karlskrona

Tel +46 455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



1913
EN 45011

Beslutsdatum: 2014-01-02

Diarienummer: 325/13

Giltigt till: 2018-05-13

Tidigare diarienummer: 400/07

Kiwa Swedcert

Magnus Jermark
Tekniskt ansvarig

Bertil Wolgast
Ansvarig Produktcertifiering

Certifikat